

Без права публикации.

Секретно
Экз. №

Горбачев

Первый заместитель
Министра
энергетики

ЦК КПСС

и
электрификации СССР

103074, Москва, К-74, Китайский пр., 7,
Москва, К-11. Минэнерго СССР, А. Т. 112604
Тел. 220-55-00

26.04.86 № 1789-2с

На № _____ 01 _____

26.04.86

05-07

Об аварии: на блоке № 4
Чернобыльской АЭС

СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ

26.04.86 г. в I час 21 мин. при выводе энергоблока № 4 Чернобыльской АЭС в плановый ремонт, после остановки реактора произошел взрыв в верхней части реакторного отделения.

По сообщениям директора Чернобыльской АЭС при взрыве произошло обрушение крыши и части стеновых панелей реакторного отделения, нескольких панелей крыши машинного зала и блока вспомогательных систем реакторного отделения, а также возгорание кровли.

В 3 часа 30 мин. возгорание было ликвидировано.

Силами персонала АЭС принимаются меры по расхолаживанию активной зоны реактора.

По мнению 3 Главного управления при Минздраве СССР принятие специальных мер, в том числе эвакуация населения из города, не требуется.

Госпитализировано 9 человек эксплуатационного персонала и 25 человек военизированной пожарной охраны.

Принимаются меры по ликвидации последствий и расследованию случившегося.

А. Н. Макухин
А. Н. Макухин

В архив